



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.УА.ОП003.Н.00072

Зарегистрирован в Государственном
реестре Системы сертификации в области
пожарной безопасности 21.01.2009

Действителен до 20.01.2012

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный
надлежащим образом образец

Кабели телефонные станционные марки ТСВ
ТУ У 31.3-05758730-015-2001,
ТУ 16.К71-005-87

35 7400

код К-ОКП

8544493000

код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007,
ТУ У 31.3-05758730-015-2001 (п.2.3), ТУ 16.К71-005-87 (п.2.5.2),
НПБ 248-97 (п.5.1) в части требований к кабелю при одиночной
прокладке с пределом распространения горения ПРГО1 по НПБ 248-97

обозначение НД

при добровольной сертификации

сертификат распространяется на **серийное производство**

серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ОАО "Одескабель"**

наименование предприятия, организации

65013, г.Одесса, Николаевская дорога, д.144, Украина
тел.: (380-48) 755-40-46, факс: (380-48) 716-16-08

юридический адрес, телефон, факс, ИНН

Изготовитель **ОАО "Одескабель"**

наименование предприятия, организации

65013, г.Одесса, Николаевская дорога, д.144, Украина
тел.: (380-48) 755-40-46, факс: (380-48) 716-16-08

юридический адрес, телефон, факс, ИНН



№ 0223909

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
протокол испытаний № 328 29.12.2008	ИЦ "Пожполитест" АНО "Электросерт" (ССПБ.RU.ИН.061 23.06.2008)
отчет о проверке производства № ПБ-1/110 11.03.2008	НСО ГОСТ Рэ (ССПБ.RU.ОП.003 24.02.2005)

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. <Знак соответствия Системы. форма, размеры и технические требования>

обозначение НД

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
на продукции рядом с основной маркировкой, в технической документации

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

**Национальный сертификационный орган электрооборудования
(НСО ГОСТ Рэ) (ССПБ.RU.ОП.003)**

**Исполнительный орган НСО ГОСТ Рэ - ОАО "ВНИИС"
123557, Москва, Электрический пер., 3/10
тел.: 253-34-58, факс: 253-77-13**

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



директор органа по сертификации


подпись

В.Я. Тимко

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Р.Ю. Аминев

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации